

■総務課 庶務・管財係

【はじめに】

庶務・管財係では、院内の連絡調整、病院内の病院の行事、病院内の印刷物、渉外事務及び総務業務に関すること。

官公庁への届出及び報告に関すること、建物・施設・設備の管理維持等の業務ならびに、防犯・防災・警備及び用務に関すること。

病院の業務に関わる委託契約（守衛、清掃、設備、リネン）の管理に関すること。

運行管理及び病院駐車場管理業務に関すること。

公職選挙法、国税調査要員等の管理等、ボイラー業務の管理監督に関すること。

文責 中村 正

【平成19年度 施設内工事内容】

工 事 日	工 事 名 称
平成19年 4月 5日	地下階汚水槽 No.2 ポンプ交換 1台
4月 6日	病院正面玄関時間外出入口ガラス交換 1枚
4月14日	ボイラー用軟水装置器バルブヘッド交換 1箇所
4月19日	病院全館給湯ポンプ修理
4月26日	低圧ボイラー用着火マグネットスイッチ交換 1箇所
5月 8日	病院敷地内自立広告塔内部蛍光灯ランプ交換及び内部点検
5月11日	高圧ボイラー用制御機器リレー交換 1箇所
5月19日	薬局受付カウンター引戸ガラス交換 2枚
5月22日	総務課用ディスクパーテーション購入設置
5月24日	4階透析B室天井埋め込みエアコン基盤交換 1台
5月28日	会議用パーテーション安定脚エンドパネル購入設置
6月11日	2階フローアパッケージエアコン冷媒ガス補充修理
6月16日	8階病棟ナースステーション内エアコン室内機、室外機基盤交換修理
6月25日	低圧ボイラー蒸気安全噴出し弁交換修理
6月26日	別館給湯メイン管水漏れの為、備品のみ購入修理
6月27日	4階透析A室天井埋め込みエアコン基盤交換 1台
7月 5日	2階健診センターマッサージ機チェアエアバック部品修理
7月26～28日	1・2階トイレ洗面、4階～8階トイレ洗面、2階、4階～9階ナースステーション洗面自動水洗金具交換
8月25日	病院全館給湯用ポンプ増設 1台
8月25日	別館飲料用受水槽ボールタップ1個交換修理
8月31日	病院専用駐車場看板の設置
9月 1日	ボイラー室内別館用給湯管漏水工事
9月22日	別館3・4階分電盤内、本館9階分電盤内接地端子交換工事
9月22日	病院正面総務課前駐車場縁石撤去工事、アスファルト補修工事、ライン工事
9月22日	透析患者様専用駐車場看板設置
9月26・27日	7・8階病棟患者様用トイレ入口段差工事
10月17日	9階患者様用電話使用料明細課金装置の入替工事
11月 5～10日	別館暖房用ボイラー廃止撤去工事及び熱交換器新設工事
11月15日	本館低圧ボイラーバーナー部分の光電管工事
12月 1日	2階フローアパッケージエアコン車滑（プーリー）交換工事
12月14日	正面玄関外側、内側ドア鍵修理
12月31日	ゴミ圧縮機修理
平成20年 1月23日	廃棄電気製品危機処分
2月 7日	813号室污水管一部漏水工事、天井ボード全て張替工事
2月16・17日	1階ロビー電気式冷暖房機器の新設工事
2月21日	6階病棟特浴室シャワーカーン及びシャワー延長ホース修理
3月15・16日	5階病棟512・513号室透析機器に伴う工事
3月22日	PCサーバー室内エアコン取替工事及び守衛室エアコン取付工事
3月22日	1階ロビー監視カメラ4台設置

【平成19年度 施設内業者委託保守点検等】

保守点検日	保守点検名称
5月1日	液体酸素タンク等設備保守点検 1回目
5月17～19日	消防用設備保守点検 1回目
6月16日	中央材料室内、滅菌ガスのエチレンオキッド作業環境測定 1回目
6月30日	本館側低圧1台・高圧ボイラー1台、ストレージタンク2台、別館側温水ボイラー1台、蒸気滅菌器1台の性能検査
9月15日	医療ガス設備保守点検 1回目
9月22日	本館側受水槽、高架水槽、汚水槽、雑排水槽、厨房内の清掃、別館側受水槽、高架水槽の清掃
9月26日	特殊建築物定期報告書作成調査
9月26日	液体酸素タンク等設備保守点検 2回目
10月18～20日	消防用設備保守点検 2回目
12月15日	中央材料室内、滅菌ガスのエチレンオキッド作業環境測定 2回目
平成20年2月25日	ボイラー煤煙測定2台分
3月24日	医療ガス設備保守点検 2回目
毎月点検	飲料水水質検査（12項目12回・29項目4回、井戸原水40項目1回、50項目1回）
	エレベーター・エスカレーター、正面玄関自動ドア年 3回
	電話設備点検
	電気設備点検 年6回目視測定点検

【平成20年度 工事予定内容】

- ・院内ポケットベル設備機器アンテナ入替工事
- ・地下ボイラー室、ボイラー入替工事
- ・各病棟暖房器サーモスタット付きバルブ交換工事
- ・1階フロアー用ブレーカーボックス全体工事
- ・消防設備機器不慮箇所工事
- ・屋上TVアンテナ工事及び地上デジタル放送装置工事
- ・病棟内の浴槽塗装工事

【平成20年度 上記以外保守点検予定】

- ・2年に1回 はかり検査
- ・2年に1階 電気工作物年次点検（全館停電）
- ・3年に1回 ガス設備点検


【今後の展望】

平成20年度は、1. 経費削減を目標にする。2. 設備機器によるCO₂削減20%を目標とする。3. 業務内容を検討し施設内の維持及び点検を強化する等をふまえて、業務の内容を常に見直し、知恵と工夫を検討し次年度の課題にしたいと思います。


【平成19年8月より開始されました病院専用駐車場利用月別統計】

月	計 平均	外 来		見 舞 い		業 者		一 般		健 診・ド ッ ク		外来患者数 午前/午後	外来利用率 (%)
		時間	件	時間	件	時間	件	時間	件	時間	件		
平成19年8月 (実働日数30日)	計	439:43	360	491:10	431	253:13	294	297:44	289	10:08	13	2,089	17.2%
	平均	14:11	11.6	15:50	13.9	8:10	9.5	9:36	9.3	3:22	0.4	67.4	
9月 (実働日数30日)	計	294:20	246	369:14	293	109:37	159	309:17	232	15:14	6	1,900	12.9%
	平均	9:29	7.9	11:54	9.5	3:32	5.1	9:58	7.5	5:04	0.2	61.3	
10月 (実働日数31日)	計	646:42	457	432:24	375	189:53	293	540:25	409	8:06	2	2,227	20.5%
	平均	20:51	14.7	13:56	12.1	6:07	9.5	17:25	13.2	2:42	0.1	71.8	
11月 (実働日数30日)	計	868:03	466	473:46	448	179:10	254	450:25	332	6:32	2	2,384	19.5%
	平均	28:00	15.0	15:16	14.5	5:46	8.2	14:31	10.7	2:10	0.1	76.9	
12月 (実働日数29日)	計	614:38	463	530:52	425	195:45	304	436:08	319	15:34	4	2,314	20.0%
	平均	19:49	14.9	17:07	13.7	6:18	9.8	14:04	10.3	5:11	0.1	74.6	
平成20年1月 (実働日数28日)	計	514:16	413	354:18	380	174:06	252	314:44	239	7:36	1	2,028	20.4%
	平均	18:22	14.8	12:39	13.6	6:13	9.0	11:14	8.5	0:16	0.0	72.4	
2月 (実働日数29日)	計	605:28	407	386:00	396	231:23	298	496:32	273	18:57	5	1,981	20.5%
	平均	20:52	14.0	14:57	13.7	7:58	10.3	17:07	9.4	0:39	0.2	68.3	
3月 (実働日数31日)	計	591:07	464	464:39	503	421:25	364	392:08	261	30:44	0	2,165	21.4%
	平均	21:06	16.6	16:35	18.0	15:03	13.0	14:00	9.3	1:05	0.0	77.3	
合 計	計	4574:17	3,276	3502:23	3,251	1754:32	2,218	3237:23	2,354	112:51	33	17,088	19.2%
	平均	19:13	13.8	14:42	13.7	7:22	9.3	13:36	9.9	0:28	0.1	71.8	

月別時間統計表




月別件数統計表



【平成19年8月より開始されました病院専用駐車場利用月別統計】

月	曜日	外 来		見 舞 い		業 者		一 般		健診・ドック		外来患者数 (計)	外来利用率
		時間	件	時間	件	時間	件	時間	件	時間	件		
平成19年度 8月	月	42:32	40	64:54	51	32:17	50	52:58	52	0:00	1	320	18.4
	火	82:02	55	54:55	46	21:54	43	49:15	44	0:00	1	485	16.5
	水	53:16	46	50:01	51	49:38	56	50:37	52	0:46	2	384	21.1
	木	77:48	67	94:03	80	48:24	68	36:48	37	2:17	1	444	14.6
	金	100:33	71	70:02	59	75:08	71	62:37	60	0:00	0	364	18.1
	土	37:11	48	93:40	86	25:52	6	29:59	23	2:24	1	224	46.9
	日	46:21	33	63:35	58	0:00	0	15:30	21	0:00	0	6	16.7
9月	月	35:51	25	52:35	35	20:18	30	49:58	31	0:00	0	320	18.4
	火	28:35	22	41:16	31	18:56	26	44:44	34	0:39	1	485	16.5
	水	52:26	31	38:29	36	26:01	41	66:42	54	0:00	0	384	21.1
	木	50:01	34	45:18	33	16:37	28	51:59	30	6:58	2	444	14.6
	金	35:51	25	52:35	35	20:18	30	49:58	31	0:00	0	364	18.1
	土	62:44	82	86:17	64	1:17	1	36:06	35	0:00	0	224	46.9
	日	0:00	0	22:41	31	0:00	0	17:49	13	0:00	0	6	16.7
10月	月	86:30	59	72:02	65	33:32	54	90:17	54	0:00	0	320	18.4
	火	118:16	80	75:19	62	40:05	66	131:02	102	0:00	0	485	16.5
	水	123:12	81	54:26	48	45:29	68	84:17	63	0:00	0	384	21.1
	木	95:03	65	45:15	34	30:01	48	94:37	71	0:00	0	444	14.6
	金	101:32	66	48:54	35	39:44	54	65:28	60	4:03	1	364	18.1
	土	121:39	105	83:51	75	1:02	3	60:05	44	0:00	0	224	46.9
	日	0:30	1	52:37	56	0:00	0	14:39	15	0:00	0	6	16.7
11月	月	99:53	64	40:39	45	27:31	41	76:14	52	0:00	0	287	22.3
	火	242:38	80	80:14	66	29:33	44	61:03	52	0:00	0	456	17.5
	水	81:14	69	51:26	48	32:36	52	91:33	69	0:00	0	361	19.1
	木	170:57	108	84:37	66	48:16	63	74:29	58	3:16	1	636	17.0
	金	202:41	74	62:06	59	38:16	53	89:26	62	0:00	0	418	17.7
	土	70:40	71	75:39	78	2:58	1	30:07	21	0:00	0	219	32.4
	日	0:00	0	79:05	86	0:00	0	27:33	18	0:00	0	7	0.0
12月	月	66:30	49	49:43	53	31:20	38	58:37	43	4:26	1	271	18.1
	火	114:59	82	51:23	47	50:35	77	66:06	48	0:00	0	500	16.4
	水	86:02	63	52:08	49	29:38	54	80:27	64	0:00	0	334	18.9
	木	135:25	83	57:13	51	40:24	66	87:28	53	3:21	1	509	16.3
	金	102:20	79	50:39	57	38:50	62	71:29	47	0:00	0	401	19.7
	土	108:21	105	213:32	96	2:58	5	56:06	40	0:00	0	293	35.8
	日	1:01	2	56:14	72	2:00	2	15:55	24	0:00	0	6	33.3
平成20年 1月	月	43:17	33	30:41	41	20:43	38	42:30	34	0:00	0	249	13.3
	火	122:17	81	63:23	64	47:39	60	56:14	40	0:00	0	488	16.6
	水	80:53	64	43:52	60	32:02	52	64:48	50	0:00	0	296	21.6
	木	74:43	59	66:44	54	34:55	50	48:35	40	0:00	0	392	15.1
	金	91:27	71	35:11	50	38:11	49	61:26	43	0:00	0	360	19.7
	土	101:39	105	62:13	53	0:36	3	26:45	20	3:48	1	236	44.5
	日	0:00	0	52:14	58	0:00	0	14:26	12	0:00	0	7	0.0
2月	月	37:58	39	36:42	45	19:00	31	63:35	46	0:00	0	218	17.9
	火	127:38	91	55:28	54	31:27	53	62:47	47	4:46	1	445	20.4
	水	66:43	54	53:08	55	54:25	65	59:22	36	3:23	1	267	20.2
	木	194:33	74	56:41	45	42:43	66	41:47	36	7:12	2	404	18.3
	金	103:29	71	55:46	67	79:55	80	190:22	58	0:00	0	430	16.5
	土	72:04	77	80:02	74	3:53	3	56:44	35	3:36	1	215	35.8
	日	3:03	1	48:13	56	0:00	0	21:55	15	0:00	0	2	50.0
3月	月	93:50	71	48:45	70	45:56	81	75:41	57	9:55	2	392	18.1
	火	109:37	78	60:25	62	226:30	71	59:12	39	2:42	1	429	18.2
	水	75:51	62	42:57	57	39:38	74	75:55	45	0:00	0	316	19.6
	木	78:00	59	57:21	61	36:24	55	52:32	37	2:45	1	358	16.5
	金	126:09	93	63:25	62	48:06	76	72:15	43	0:00	0	413	22.5
	土	99:29	91	90:42	83	23:15	6	28:33	16	0:00	0	219	41.6
	日	0:00	0	77:11	80	0:00	0	8:19	11	0:00	0	3	0.0
合 計	月	506:21	380	396:01	405	230:37	363	509:50	369	14:21	4	2,377	16.0
	火	946:02	569	482:23	432	466:39	440	530:23	406	8:07	4	3,773	15.1
	水	619:37	470	386:27	404	309:27	462	573:41	433	4:09	3	2,726	17.2
	木	876:30	549	507:12	424	297:44	444	488:15	362	25:49	8	3,631	15.1
	金	864:02	550	438:38	424	378:28	475	663:01	404	4:03	1	3,114	17.7
	土	673:47	684	785:56	609	61:51	28	324:25	234	9:48	3	1,854	36.9
	日	50:55	37	451:50	497	2:00	2	136:06	129	0:00	0	43	86.0

曜日別総合時間統計表



曜日別総合件数統計表

